

Celkové emisie metánu v SPP-Distribúcia za rok 2025 na základe Nariadenia európskeho parlamentu a rady EU 2024/1787 o znižovaní emisií metánu v odvetví energetiky a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/942 (článok 12 odsek 8)

Názov zariadenia	SPP-distribúcia Distribučná sieť	
ID zariadenia	225a13c1-1b9e-44ed-96eb-c5e528f418ca	
Typ zariadenia	Distribučná sieť	
Krajina	Slovensko	
Zemepisná šírka		
Zemepisná dĺžka		
Prevádzkované?	Áno	
Prevádzkovateľ	SPP-distribúcia	
% Podiel (Equity)	100 %	
Popis zariadenia	VYSOKÝ tlak (400 kPa; 6 300 kPa) STREDNÝ tlak (100 kPa; 400 kPa) NÍZKY tlak (0; 100 kPa)	

		Údaje o aktivite			Emisné faktory	
		Údaje	Jednotka	Tlakové pásmo (bar (MOP))	Údaje	Jednotka
4	ZARIADENIE - CELKOVÉ EMISIE				5 811 447	m3
4.1.	Hlavné plynovody				3 661 339	m3
4.1.a.	Netesnosti (fugitívne emisie)	26 692	km	0.02 - 63	3 415 021	m3
4.1.b.	Odvzdušnenia (vents)	703	ks	0.02 - 63	246 318	m3
4.1.c.	Nedokonalé spaľovanie				N/A	
4.2.	Prípojky				2 045 824	m3
4.2.a.	Netesnosti (fugitívne emisie)	8 229	km	0.02 - 63	1 915 824	m3
4.2.b.	Odvzdušnenia (vents)	724 968	ks	0.02 - 63	130 000	m3
4.3.	Stanice				104 283	m3
4.3.a.	Fugitívne emisie	1 698	ks	0.02 - 63	69 283	m3
4.3.b.	Odvzdušnenia (vents)	1 698	ks	0.02 - 63	35 000	m3
4.3.c.	Nedokonalé spaľovanie				N/A	
Úroveň5	ZARIADENIE - CELKOVÉ EMISIE L5					

Úrovně 1, 2, 3, 4						
Metán	Neistota	Úroveň	Komentáře	Komentáře	Zdroj vlastních údajov	
Tony		Prosím uveďte úroveň údajov: 1 / 2 / 3 / 4	Metóda L4	Prosím, uveďte akékoľvek doplňujúce informácie (napr. investície/predaje zariadení v rámci majetku)	Merania EF	Merania EF Literatúra Výpočet Modelovanie Odhad
3 986.66						
2 511.68						
2 342.70		Úroveň 4	Podrobné inžinierske výpočty		X	X X
168.97		Úroveň 4	Podrobné inžinierske výpočty			X
N/A						
1 403.44						
1 314.26		Úroveň 4	Podrobné inžinierske výpočty		X	X X
89.18		Úroveň 4	Podrobné inžinierske výpočty			X X
71.54						
47.53		Úroveň 4	Podrobné inžinierske výpočty		X X	
24.01		Úroveň 4	Podrobné inžinierske výpočty			X X
N/A						
		Úroveň 5				